

## Übersicht

## Grenzwerte der einzelnen GaVO der Länder

	GaVO Stand: letzte Änderung:	Grenzwert gem. GaVO	Lüftung Stufe 1	Lüftung Stufe 2	Optische Meldung	Akustische Meldung	Notstrom CO Warnanlage	Wartungs- intervall
<b>Baden- Württemberg</b>	7.Juli 1997 25.01.2012	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Bayern</b>	30.11.1993 25.05.2015	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Berlin</b>	02.09.1998 28.05.2001	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Brandenburg</b>	12.10.1994 23.03.2005	100 ppm 30 Min. Mittelwert und 250 ppm sofort	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Bremen</b>	16.12.2010 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Hamburg</b>	17.01.2012 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Hessen</b>	16.11.1995 ---	50ppm 60 Min. Mittelwert	Ein 30 ppm Aus 24 ppm	Ein 40 ppm Aus 32 ppm	85 ppm 900 Sek (Delay ein)	85 ppm 900 Sek (Delay ein)	1 Stunde	12 Monate
<b>Mecklenburg- Vorpommern</b>	08.03.2013 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Niedersachsen</b>	04.09.1989 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Nordrhein- Westfalen</b>	02.11.1990 20.02.2000	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Rheinland-Pfalz</b>	13.07.1990 16.12.2002	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Saarland</b>	23.12.1965 25.08.2008	100 ppm 60Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Sachsen</b>	14.09.2006 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Sachsen-Anhalt</b>	14.09.2006 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Schleswig- Holstein</b>	30.11.2009 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate
<b>Thüringen</b>	28.03.1995 ---	100 ppm 30 Min. Mittelwert	Ein 60 ppm Aus 48 ppm	Ein 80 ppm Aus 64 ppm	250 ppm Sofortwert	250 ppm Sofortwert	1 Stunde	12 Monate